


КНМ 26220061000200852377 от 29.12.2021 г.

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий. QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления),

355000, г. Ставрополь, ул. 8 Марта, д. 164, тел. 8(8652)24-52-26, факс 8(8652)32-43-21

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Георгиевскому городскому округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)

357820, г. Георгиевск, ул. Пятигорская, д. 4, E-mail: georgievsk77@skfo.mchs.gov.ru,

тел. 8(87951)2-30-25

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-004- / 1

2022/0001pc

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЁННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ДЕТСКИЙ САД № 12 "ИВУШКА" ПОСЁЛКА ПАДИНСКОГО", 357818, КРАЙ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ, РАЙОН ГЕОРГИЕВСКИЙ, ПОСЕЛОК ПАДИНСКИЙ, УЛИЦА ДРУЖБЫ,
11, ОГРН: 1042600069434, ИНН: 2625030637

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки

№ 26-004-2022/0001pc от « 29 » декабря 20 22 г.

в период с « 10 » января 20 22 г. по « 18 » января 20 22 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по Георгиевскому городскому округу

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

органа государственного пожарного надзора)

капитаном внутренней службы Любимовой Ю.С.

органа государственного пожарного надзора)

проведено: плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица Заведующий

МКДОУ «Детский сад №12 «Ивушка» пос. Падинского»

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Обеспечить наличие и хранение технической документации на монтаж систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей при пожаре установленной в помещениях здания МКДОУ «Детский сад №12 «Ивушка» пос. Падинского», в том числе на технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2022 г.	
2.	Обеспечить проведение ежегодного испытания систем противопожарной защиты здания МКДОУ «Детский сад №12 «Ивушка» пос. Падинского» эксплуатирующихся сверх срока службы (более 10 лет), до их замены в установленном порядке.	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 54 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.09.2022 г.	
3.	Обеспечить наличие на пожарном посту (место установки приборов АПС, СОУЭ) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты, ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средств	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 56 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	22.04.2022 г	

	индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного			
4.	Обеспечить наличие утвержденной инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации	Статьи 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункт 2 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	22.04.2022 г	
5.	Обеспечить проведение проверок внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	пункт 48 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	22.04.2022 г	
6.	Ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации поверх покрытий полов и в эвакуационных проходах в здание МКДОУ «Детский сад №12 «Ивушка» пос. Падинского», надежно закрепить к полу	пункт 31 постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	22.04.2022 г	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МКДОУ «Детский сад №12 «Ивушка»

пос. Падинского»

Дружина Е.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

« 18 » января 20 22 г.


Старший инспектор ОНД и ПР по Георгиевскому

городскому округу УНД и ПР

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю

капитан внутренней службы Любимова Ю.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя
группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 18 » января 20 21 г.

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.